

Zahl: HW 350/2876/21/AS/Ae/Gr/sh

Marktgemeinde
Enzersdorf a. d. Fischa
Eingel. 17. Dez. 2021
am
Zahl: 3665 ... Beilagen:

WASSERUNTERSUCHUNG INSPEKTIONSBERICHT

Betreff:	WVA Industriegebiet Enzersdorf West - evn wasser
Untersuchung:	Eigenkontrolle gemäß Trinkwasserverordnung BGBl. II Nr. 304/2001 idgF
Behördliche Vorschreibung:	WL-1503 (Mindestinspektionsplan vom 30.07.2018) GS2-WL-1503/002-2007
Auftraggeber:	Marktgemeinde 2431 Enzersdorf an der Fischa, Margarethnerstraße 19 (Tel. 02230/8466-0)
Probe(n) entnommen am:	28.09.2021
Probe(n) entnommen durch:	Hygiene-Institut (Angelika Schmidhuber)
Verfahren:	ISO 5667-5 und ISO 19458 (Zweck A) ÖNORM M 5874
Letzte(r) Bericht(e):	HW 103/715/21
Anlage:	Prüfbericht(e): W 2876/21 (Anzahl Seiten: 1)

Ortsbefund

Folgende Angaben wurden im Zuge der Begehung erhoben:

Überregionale Wasserversorgung: evn wasser

Menge des abgegebenen Wassers pro Tag (m³) (Jahresdurchschnitt): 200
Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes (Haupt- u. Nebenwohnsitze): 36
Anzahl an Beschäftigten am Standort Industriegebiet Enzersdorf West: ca. 60

Anzahl der Übergabestellen des überregionalen Wasserversorgers in das Ortsnetz: 1

Anzahl an gemeindeeigenen Behältern für die Wasserversorgung des Ortsnetzes: 0

Von Seiten der Marktgemeinde Enzersdorf an der Fischa ist mitgeteilt worden, dass die WVA Industriegebiet Enzersdorf West - evn wasser und die WVA Enzersdorf an der Fischa - evn wasser (siehe Bericht HW 352/2878-2879, 3164/21) über die Ortsnetze der beiden Wasserversorgungsanlagen verbunden sind.

Ortsnetzerweiterungen oder Leitungserneuerungen:

- 2021: keine Ortsnetzerweiterungen oder Leitungserneuerungen durchgeführt bzw. geplant

Besondere Vorkommnisse: keine

Spülungen des Ortsnetzes: im Zuge von Hydrantenüberprüfungen durch die Feuerwehr (Juni 2021)



Wasserhygiene

Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43-1-40160-933000
E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
DVR: 2108638

Name des Wassermeisters / Wasserwartes / zuständige Person: Dragan Vujicic, Leo Heuber

Probenahmestelle

Prot. Nr.	Bezeichnung	Prüfbericht Anzahl Seiten
W 2876/21	Ortsnetz Industriegebiet Enzersdorf West, N13282060R3 (Fa. Schachinger, Lagerhalle)	1

Untersuchungsergebnis und Interpretation

(Mindestuntersuchung M)

Prot. Nr., Kurzbezeichnung	Chemische und physikalische Parameter	Chemische, physikalische und bakteriologische Parameterwerte*)	Chemische, physikalische und bakteriologische Indikatorparameterwerte*)
W 2876/21, Ortsnetz Industriegebiet Enzersdorf West (M)	unauffälliges, mittelhartes Wasser	eingehalten	eingehalten

*) gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

Beurteilung

Beim Lokalaugenschein sind aus wasserhygienischer Sicht keine Mängel am Zustand der Wasserversorgungsanlage festgestellt worden, die eine Eignung des Wassers als Trinkwasser ausschließen.

Aufgrund des vorliegenden Untersuchungsergebnisses **entsprach** das Wasser der WVA Industriegebiet Enzersdorf West - evn wasser im Rahmen des Untersuchungsumfanges zum Zeitpunkt der Probenahme den lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Empfehlung

Um eine einwandfreie Wasserqualität im Ortsnetz zu gewährleisten, ist es erforderlich, das Leitungssystem nach Arbeiten am Rohrstrang oder nach Rohrgebreden (in Absprache mit der evn wasser) zu spülen und nötigenfalls zu desinfizieren.

Wien, den 15. Dezember 2021

Leitung:

Dieser Bericht darf nur vollinhaltlich ohne Weglassung oder Hinzufügung veröffentlicht werden. Soll dieser Bericht auszugsweise abgedruckt oder vervielfältigt werden, so ist vorher die Genehmigung der API Hygiene Wien einzuholen.

Dipl.-Ing. Elisabeth Holzhammer
(berechtigt zur Inspektion gemäß ISO 17020 und zur
Untersuchung und Begutachtung von Trinkwasser
gemäß § 73 LMSVG)



PRÜFBERICHT

Nr. 4306/28.09.2021/18940/GW

EDV-Nr.: 4306

Bezeichnung: WVA Industriegebiet Enzersdorf West - evn wasser, WL-1503

Prot.Nr.: **W 2876/21** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 28.09.2021 / 12:45
 Probeneingang: 28.09.2021 ProbenehmerIn: Angelika Schmidhuber
 Probenbezeichnung: Ortsnetz Industriegebiet Enzersdorf West, N13282060R3
 Probenahmestelle: Fa. Schachinger, Lagerhalle

Parameter	Einheit	Ergebnis	TWV*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	19,2	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Geschmack (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
KBE** bei 22°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	0	100	ISO 6222
KBE** bei 37°C Bebrütungstemperatur	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		7,8	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	359	2500	EN 27888
TOC (C)	mg/l	0,1		EN 1484
SAK 436 nm	m-1	< 0,1	0,5	ISO 7887
Ammonium (NH4)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1
Nitrit (NO2)	mg/l	< 0,01	0,1	EN 26777
Nitrat (NO3)	mg/l	8,3	50	ISO 10304-1
Gesamtalkalität (m-Wert)	mmol/l	2,80		ISO 9963-1
Gesamthärte (errechnet)	°dH	11,1		DIN 38409-6
Karbonathärte	°dH	7,8		ISO 9963-1
Nichtkarbonathärte (errechnet)	°dH	3,3		DIN 38409-6
Hydrogencarbonat (HCO3)	mg/l	171		ISO 9963-1
Calcium (Ca)	mg/l	54	400	ISO 14911
Magnesium (Mg)	mg/l	15	150	ISO 14911
Natrium (Na)	mg/l	4,9	200	ISO 14911
Kalium (K)	mg/l	0,9	50	ISO 14911
Chlorid (Cl)	mg/l	12	200	ISO 10304-1
Sulfat (SO4)	mg/l	42	250	ISO 10304-1
Eisen, gesamt	mg/l	< 0,05	0,2	DIN 38406-32
Mangan, gesamt	mg/l	< 0,02	0,05	DIN 38406-33

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

** Anzahl koloniebildender Einheiten

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AG

mikrobiolog.:

k

Leitung:

Re